



Determina Direttoriale n. 73 del 14-05-2024

**Oggetto: liquidazione fattura n. 33/FE DEL 08-05-2024 lavoro ripristino cavi di alimentazione autoclave CIG: B188A9B394**

- Visto lo Statuto del Centro;
- Vista la L. R. n.10 del 15/05/2000 della Regione Siciliana;
- Vista la delibera n. 44 di nomina quale nuovo Direttore dell'Ente il Dr. Fabio Marino, Dirigente della Regione Siciliana, con decorrenza dal 03-01-2022 ;
- Vista l'accettazione dell'incarico del Dott. Fabio Marino;
- Vista la delibera n° 5 del 18-02-2019;
- Visto il verbale n° 189 del 27-11-2023 dell'Assemblea dei Soci, con il quale è stata approvata la variazione n 2 al bilancio pluriennale di previsione esercizio 2023-2025;
- Visto il verbale n. 190 del 18-03-2024 di approvazione rendiconto generale esercizio 2023;
- Visto il verbale n. 191 del 23-04-2024 di approvazione bilancio di previsione esercizio 2024-2026;
- **Premesso** che, a causa di ripetuti furti all'interno dell'Ente si sono verificati guasti di alimentazione nel vano autoclave con conseguente interruzione di energia elettrica e di erogazione di acqua corrente causando gravi disservizi all'interno del Centro;
- Atteso che, alla luce dell'evento imprevisto, l'Ente con ogni somma urgenza ha ricercato nel territorio una ditta capace di intervenire nel più breve tempo possibile per dare soluzione alla grave problematica ;
- Considerato che tra le ditte interpellate quella che ha dato soluzione nel più breve tempo possibile è stata individuata in quella di NOVAIMPIANTI con sede .
- Considerato ancora che, dal sopralluogo effettuato nella stessa giornata, la Ditta ha constatato un guasto per mancata alimentazione all'autoclave e che a causa del furto dei cavi di alimentazione autoclave è stato necessario il passaggio di MT.45 cavo 5G16 mm dal punto più vicino di fornitura energia e prove di funzionamento autoclave. Montaggio di N.1 magnetotermico 4X100A. Montaggio di N.1 faro led 200W per illuminazione spiazzale ex mensa. Predisposizione di N.1 punto presa con scatola IP65 per il contenimento della centralina di allarme lato cabina M.T. Predisposizione di N.1 punto presa con scatola IP65 per il contenimento della centralina di allarme lato spiazzale. Controllo linea elettrica di alimentazione faro spiazzale ex mensa e sostituzione di N.1 timer giornaliero ;

- Vista la fattura n. 33/FE del 08-05-2024 fatta pervenire dalla Ditta NOVAIMPIANTI afferente il servizio effettuato c/o i locali del CIAPI di Priolo Gargallo per l'importo complessivo di 1.897,10;
- Verificata la esecuzione dei lavori così come descritti nella fattura sopra citata;
- Accertata la copertura contabile finanziaria e di cassa propone la liquidazione in conto residuo al capitolo 2221, della fattura sopra riportata per l'importo complessivo di € 1.897,10 in favore della Ditta NOVAIMPIANTI utilizzando l'impegno ed il capitolo di seguito riportato:

Anno	Impegno	Importo	Beneficiario	Capitolo
2024	541-2023 sub 78- 2024	€ 1.897,10	NOVAIMPIANTI	2221

Il Responsabile Amministrativo e del personale

F.D. Giovanni Guzzardo



**II DIRETTORE**

**DETERMINA** di approvare la su richiamata proposta, e di provvedere alla liquidazione a favore della Ditta NOVA IMPIANTI per il servizio espletato.

Il Direttore del CIAPI  
Dott. Fabio Marino


